

Российская Федерация  
Белгородская область  
Управление образования администрации  
Грайворонского городского округа  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Средняя общеобразовательная  
школа им. В.Г.Шухова»  
города Грайворона Грайворонского района  
Белгородской области  
309370, Белгородская область,  
Грайворонский городской округ, г.Грайворон,  
ул. Мира, д.61-а, тел.: 4-55-43, 4-63-50  
от 09.03.2022 г. №51  
на № 2-01-2022 от 28.02.2022 г.

Прокурору  
Грайворонского района  
старшему советнику юстиции

**А.Н.Водяницкому**

**Уважаемый Александр Николаевич!**

Настоящим сообщаем, что администрация МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 10.03.2022г. рассмотрела представление от 28.02.2022 №2-01-2022 об устранении нарушений законодательства РФ о пожарной безопасности и законодательства РФ в области гражданской обороны, с участием заместителя прокурора Грайворонского района младшего советника юстиции С.И. Жильцова, который обратил внимание на строгое соблюдение:

- ст.ст. 37,38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- ст.97 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- подпункта «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020).

По факту устранения выявленного нарушения администрация МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона сообщает:

- выявленные нарушения, а именно: открытые распределительные коробки, отсутствие на электрических светильниках колпаков (рассеивателей) устранены.

Директор



*О. Устинова*

О.О.Устинова