



Прокуратура  
Российской Федерации  
Прокуратура Белгородской области

ПРОКУРАТУРА  
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

ул. Интернациональная, За. г. Грайворон, 309370

28.02.2022 № 2-01-2022

УОХ. 51 от 09.03.22



Директору МБОУ «СОШ им.  
В.Г. Шухова»

Устиновой О.О.

309370, Белгородская область, г.  
Грайворон, улица Мира, д.61-а

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства РФ о пожарной  
безопасности и законодательства РФ в  
области гражданской обороны

Прокуратурой Грайворонского района совместно с ОНД по Грайворонскому району ГУ МЧС по Белгородской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства в области гражданской обороны в образовательных организациях, расположенных на территории Грайворонского городского округа.

Установлено, что в подвале здания МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова», расположенном по адресу: Белгородская область, г. Грайворон, улица Мира, д.61-а, и используемого в качестве объекта гражданской обороны, допускаются факты нарушения законодательства РФ о пожарной безопасности.

Так, согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Согласно п. 36 данного Постановления руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Б № 021567

Прокуратура Грайворонского района  
Белгородской области  
№ 2-01-2022/Прдп65-22-20140011



Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст (ред. от 29.11.2018) принят и введен в действие «ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» в котором определены в том числе места размещения знаков пожарной безопасности.

В соответствии с пп. 3 п. 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть организовано управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

В нарушение указанных требований действующего законодательства РФ должностными лицами образовательной организации не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Проверкой выявлены такие нарушения.

- не закрыты электрораспределительные коробки крышками, электрические светильники колпаками (рассеивателями) (подпункт «в» пункт 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020)).

В соответствии со ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их



последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выявленные вышеуказанные нарушения являются недопустимыми, поскольку не соблюдаются требования пожарной безопасности при содержании и эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны, подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора.

2. Принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона и решить вопрос о привлечении виновных лиц, допустивших нарушение закона к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, месте и результатах рассмотрения настоящего представления сообщить письменно прокурору Грайворонского района в установленный законом месячный срок.

Заместитель прокурора района  
младший советник юстиции



С.И. Жильцов